



Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп»  
 Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ  
[www.mkpsm.ru](http://www.mkpsm.ru) (495) 617-17-17

### Паспорт № 185

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001  
 с изм. №1

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС

RU. АГ99.В00919 от 28.10.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое

Заключение

KG 11.01.09013. Е 002897.11.16

от 25.11.2016 г.

Наименование: Труба ПЭ 100 SDR 17 d 90\*5,4

Дата изготовления: май 2017 г.

Количество: 408 п/м 592 кг

Марка полиэтилена: ПЭ2НТ 11-9

|    | Наименование показателя                         | Значение показателя по ГОСТ | Значение показателя фактические |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Внешний вид поверхности                         | Таблица 5 п.1               | Соответствует                   |
| 2. | Наружный диаметр, мм                            | 90+0,9 мм                   | 90                              |
| 3. | Толщина стенки, мм                              | 5,4+0,9 мм                  | 5,6                             |
| 4. | Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 250                         | Более 250                       |

|    |                                                                                                               |      |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 5. | Изменение длины труб после прогрева, % не более                                                               | 3    | Соответствует |
| 6. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 9,0 МПа, контрольное время, ч, не менее | 100  | Соответствует |
| 7. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,6 МПа, контрольное время, ч, не менее | 165  | Соответствует |
| 8. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,0 МПа, контрольное время, ч, не менее | 1000 | Соответствует |
| 9. | Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления                                                         |      |               |

**Заключение:** Качество труб напорных из полиэтилена низкого давления соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1.

Начальник лаборатории

А.И. Винтер

Сертификат выдан

Н.А.Баталова

Дата выдачи

16.05.2017

