

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибТромТест»

Паспорт № 2283 выдан 01 мая 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{ип} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{ип} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства										Кол-во, шт	Масса, кг
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²							
											КСУ -40°С	КСУ -5°С	КСУ -60°С	КСУ -60°С				
1	Тройник оцинкованный П 1-26.9х2-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	12,7	12,1	19,1	18,2	437/8	442	265	23,6	67	88	69	-	-	390	124,8		
2	Тройник оцинкованный П 1-42.4х3.2-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	12,9	12,3	19,4	18,5	21-213/27	438	268	23,6	70	84	67	-	-	378	378		
3	Тройник оцинкованный П 159х4.5-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термодиффузионное ГОСТ 9.301-2006	4,6	4,4	6,9	6,6	22-45/177	444	267	23,8	68	83	65	-	-	112	537,6		
4	Тройник П 1-26.9х2-20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	437/8	445	265	24,1	69	88	69	-	-	3472	1111,04		
5	Тройник П 1-26.9х2.6-20 ГОСТ 17376-2001	16,9	16,3	25,4	24,2	21-226/12	441	258	23,1	70	87	69	-	-	2665	959,4		
6	Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,8	8,4	13,2	12,6	727/78	449	269	25	67	85	67	-	-	1444	875,064		



Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 27х2.5 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. №: АК-197566/09	B164	833568	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 42х3.5 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. №:АК-417505/09	6889	1R7240	АО "Первоуральский новотрубный завод"
3	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"
4	Труба 27х2.5 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. №: АК-197566/09	B164	833568	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
5	Труба 27х3.5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. №121809/14	Г2007	1R9050	АО "Первоуральский новотрубный завод"
6	Труба 57х3.5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. №492408204/1561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"

*Для деталей на давление Рр свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ-17380-2001
Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Шапин А.В.

