

**ООО «НПО ПРОМПАТ»**

---

Муфта противопожарная ПМ-002

**ПАСПОРТ**

ПМ-002

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Муфта противопожарная ПМ-002 для полимерных труб (далее по тексту - муфта) предназначена для обеспечения огнестойкости конструкций узлов прокладки канализационных стояков (далее КС) из полимерных материалов через перекрытия.

1.2 Муфта представляет собой стальной окрашенный корпус с вкладышем из термоуплотняющей и термоизолирующей резины марки.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Свойства муфты приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                            | Норма                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | Толщина вкладыша, мм, не менее:<br>- для труб $D_y=160$ мм<br>- для труб $D_y=125$ мм<br>- для труб $D_y=110$ мм<br>- для труб $D_y=50$ мм<br>- для труб $D_y=40$ мм<br>- для труб $D_y=32$ мм<br>- для труб $D_y=25$ мм<br>- для труб $D_y=20$ мм | <br>15±1<br>10±1<br>8±1<br>6±1<br>4±1<br>4±1<br>4±1<br>4±1 |

2.2. Основные пожарно-технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя                                                                     | Норма       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | Предел огнестойкости узла прокладки КС через ограждающие строительные конструкции, не менее | ЕI 180      |
| 2     | Инерционность срабатывания (полного перекрытия КС), мин., не более                          | 10          |
| 3     | Температура газовой среды в объеме КС (до срабатывания), °C, не более                       | 300         |
| 4     | Горение материала КС на не обогреваемой поверхности                                         | Отсутствует |
| 5     | Температурный интервал эксплуатации вне условий пожара, °C                                  | 0...+40     |

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование                 | Количество | Примечание       |
|-------|------------------------------|------------|------------------|
| 1     | Муфта противопожарная ПМ-002 | По заявке  | Размер по заявке |
| 2     | Инструкция по монтажу        | 1          | На комплект      |

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие муфты нормируемым техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

5.2. Срок службы устанавливается равным **30** годам со дня изготовления.

5.3. В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты, либо изделие заменяется на новое.

5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения.

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Муфта противопожарная ПМ-002, ТУ5285-018-45855130-2016, партия № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года соответствует требованиям ТУ5285-018-45855130-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись \_\_\_\_\_  
М.П.

Изготовитель:  
ООО «НПО ПРОМПАТ»  
127083, Г. Москва, ул. 8 Марта. д.1, стр.12  
Тел./Факс 231-31-33; 231-31-50

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года