

ООО «Комплектация Трубопроводных Соединений»

600000 область Владимирская город Владимир улица Летне-Перевозинская дом 10 этаж 2,
помещение 7

ИНН/КПП 3327134047/332701001

ПАСПОРТ № 00000185-ф Выдан 05.07.2017 г.

Заказчик и его адрес: ООО «Сантехкомплект», 142703, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЕНИНСКИЙ, ГОРОД ВИДНОЕ, ШОССЕ
БЕЛОКАМЕННОЕ, дом. №1

Документ основание: Договор поставки

Условное обозначение деталей	Условное давление, МПа	Номер партии	Механические свойства металла					Кол-во, шт.	Масса 1 шт. кг.	Примечание
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/См*2			
Фланец 1-40-2,5 МПа ГОСТ 12820	2,5	0507	475	335	33	62	-	1950	2,18	См.примечание
Фланец 1-50-2,5 МПа ГОСТ 12820	2,5	0507	475	330	31	63	-	1620	2,71	См.примечание
Фланец 1-65-1,6 МПа ГОСТ 12820	1,6	0507	480	340	31	60	-	1200	3,42	См.примечание
Фланец 1-65-2,5 МПа ГОСТ 12820	2,5	0507	480	340	31	60	-	1600	3,22	См.примечание
Фланец 1-200-0,6 МПа ГОСТ 12820	0,6	0507	490	325	32	66	-	300	5,89	См.примечание

Материал – ст.20 ГОСТ 1050-2013

Штамп



Подпись