**Общество с ограниченной ответственностью «Покровский Трубный Завод»**
**(входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ) тел. (495) 617-17-17, www.mkpsm.ru**
Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU .НО03.В.00013/19

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1865

**Трубы для водопроводов из полиэтилена**

Наименование: Труба ПЭ 100 SDR 17 d 160*9,5 ГОСТ 18599-2001

Дата изготовления: 30.09.2019 г.

Марка сырья: СНОЛЕН ЕР 0,26/51 N СТО 00203521-001-2009 с изм.1-3

Номер сертификата на использованное сырье: 41820

Номер партии использованного сырья: 271

Номер партии: 24915 Размер партии:216 м

| | Наименование показателя | Значение показателя по ГОСТ | Значение фактическое |
|---|---|---|---|
| 1. | Внешний вид поверхности | Таблица 5 п.1 | Соответствует |
| 2. | Наружный диаметр, мм | 160+1,5 мм | 160 |
| 3. | Толщина стенки, мм | 9,5+1,5 мм | 10 |
| 4. | Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 350 | Более 350 |
| 5. | Изменение длины труб после прогрева, % не более | 3 | Соответствует |
| 6. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее | 100 | Соответствует |
| 7. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее | 165 | Соответствует |
| 8. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее | 1000 | Соответствует |
| 9. | Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления | | |

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник цеха _____ Корнелюк П.А.

Дата выдачи 17.10.2019 г.