



Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп»
Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ
www.mkpsm.ru (495) 617-17-17

Паспорт № 1452

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001
с изм. №1

Подлежит обязательной сертификации
Сертификат соответствия № РОСС
RU. АГ99.В00919 от 28.10.2016 г.
Санитарно-эпидемиологическое
Заключение
KG 11.01.09013. Е 002897.11.16
от 25.11.2016 г.

Наименование: Труба ПЭ 100 SDR 17 d 200*11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001

Дата отгрузки: август 2019 г.

Количество: 36 п/м – 253,44 кг

Марка полиэтилена: ПЭ100

	Наименование показателя	Значение по-казателя по ГОСТ	Значение по-казателя фак-тические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	200+1,8 мм	200
3.	Толщина стенки, мм	11,9+1,8 мм	12
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не ме-нее	350	Более 350

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник цеха

Корнелюк П.А.

Сертификат выдан

Корнелюк П.А.

Дата выдачи

28.08.2019 г.





Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп»
Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ
www.mkpsm.ru (495) 617-17-17

Паспорт № 1866

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001
с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС

RU. АГ99.В00919 от 28.10.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое

Заключение

KG 11.01.09013. Е 002897.11.16

от 25.11.2016 г.

Наименование: Труба ПЭ 100 SDR 17 d 200*11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001

Дата отгрузки: октябрь 2019 г.

Количество: 504 п/м –3548,16кг

Марка полиэтилена: ПЭ100

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	200+1,8 мм	200
3.	Толщина стенки, мм	11,9+1,8 мм	12
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 350

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник цеха _____

Корнелюк П.А.

Сертификат выдан _____

Корнелюк П.А.



Дата выдачи

17.10.2019 г.

