



## ПАСПОРТ

Кран шаровой, Тип JiP Модификация JIP Premium FF

**Код материала: 065N0332**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 26.04.2017**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Краны шаровые типа JiP.

### 1.2. Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, DK-6430, Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: “Danfoss (Tianjin) Ltd.”, No. 9 Quanhui Road, Wuqing Development Area, Tianjin, 301700, Китай.

### 1.3. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Указана на наклейке крана в формате нн/гг.

## 2. Назначение изделия

Краны шаровые типа JiP – двухпозиционная запорная арматура, предназначенная для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-2015.

Краны шаровые стальные типа JiP в основном предназначены для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 180С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей в соответствии с требованиями ПТЭ:

Требования к качеству сетевой воды: «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ) пункт 4.8.40.

Полностью сварной стальной корпус кранов отвечает современным требованиям, предъявляемым к арматуре, и обеспечивает высокую степень безопасности.

Краны шаровые типа JiP снабжены уникальным уплотнением штока, которое гарантирует полную герметичность и неограниченный срок службы крана.

Самообжимная конструкция уплотнения шара, представляющая собой специальные пружины с двумя кольцами из фторопласта, армированного углеволокном, обеспечивает необходимую плотность крана и оптимальный момент, требуемый для поворота шара.

В стандартном исполнении краны шаровые типа JiP имеют стандартный проход, но обладают повышенной пропускной способностью по сравнению с аналогами, благодаря своим конструктивным особенностям.

## 3. Технические характеристики

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Исполнение                                                          | стальной                   |
| Присоединение к трубопроводу                                        | фланцы                     |
| Номинальный диаметр (DN), мм                                        | 65                         |
| Номинальное давление (PN), бар                                      | 25                         |
| Рабочая среда                                                       | вода, гликолиевые растворы |
| Температура рабочей среды, °С                                       | до 180                     |
| Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности)          | А                          |
| Рукоятка                                                            | Фланец под привод          |
| Допустимая концентрация гликоля                                     | 0,5                        |
| Гидравлическая характеристика (KV <sub>s</sub> ), м <sup>3</sup> /ч | 200                        |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Масса (кг)           |                      |
| Материал корпуса     | Сталь                |
| Материал рычага      |                      |
| Материал штока       | Нержавеющая сталь    |
| Материал шара        | Нержавеющая сталь    |
| Материал гайки       | Сталь с покрытием Zn |
| Держатель уплотнений | Сталь                |
| Прижимное кольцо     | Сталь                |
| Материал патрубка    | Сталь                |
| Фиксатор седла       | Сталь                |
| Материал седла       | PTFE                 |
| Материал втулки      | Сталь с покрытием Zn |
| Материал накладки    | Пластик              |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- кран шаровой типа JiP;
- технический паспорт;
- инструкция.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие кранов шаровых типа JiP подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ТС № RU Д-ДК.Бл08.В.01250, срок действия с 21.12.2016 по 20.12.2021, а также экспертное заключение о Соответствии ЕСЭиГТ к товарам. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых типа JiP техническим требованиям

при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации и хранения кранов шаровых типа JiP - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.  
Срок службы кранов шаровых типа JiP при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.