

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 870

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
 «ENERGOFLEX SUPER PROTECT »

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT К 18/4-11
№ партии	146903310325612604162
Количество изделий в партии(п.м)	19 096

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н07054
 от 07.06.2013

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по СТО	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	19 – 22	21
Толщина стенки (мм)	3 – 5	4
Длина (мм)	10835 – 11275	11200
Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует


Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT К 18/4-11 соответствует СТО № 59705183-002-2009



Контролёр ОТК  Егорова Е.Ю.

Инженер ОТК  Чицова Н.В.

Паспорт качества выдан 27.04.2016