

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1695На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/13-2
№ партии	1407171
Количество изделий в партии(п.м)	2 640

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08469 от 02.11.2016

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	163 – 168	164
Толщина стенки (мм)	11 – 15	13
Длина (мм)	1970 – 2050	2005
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения:

18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/13-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Дмитриева Л.В.

Паспорт качества выдан

14.04.2014