



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.018548.12.11

Дата 19. 12. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 20980

16.12.2011

Организация-изготовитель —

"Socla S.A.S."

Адрес: 365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 Virey-Le-Grand, France ( Франция ) Завод фирмы-изготовителя: "Kingtron precision Ind. Inc." адрес: A2, 8FL, №307 Duen Hwa N. RD Taipei, 105-44, Taiwan (Тайвань)

Импортёр (поставщик), получатель

"Socla S.A.S."

Адрес: 365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 Virey-Le-Grand, France ( Франция )

Наименование продукции:

Арматура промышленная трубопроводная из стали, т.м.: "Danfoss", "Socla": клапаны обратные, типы: 337, 233; затворы обратные, типы: 635E, 635V; затворы дисковые поворотные, типы: SYLAX, EMARIS; краны шаровые, в том числе с ручным приводом типы: X3444, X3444B, X3444S, X1666, X2777, X3777, X3777B, X3777S, X3777V, X2900, X2900F, X3900, X3900B

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии, Сертификат качества.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протокол испытаний, декларация о соответствии, сертификат соответствия, уставные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
из стали

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1112-001810 ДА от 16.12.2011 г.

№ 024591



# Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы)   | Фактическое значение | Гигиенический норматив   |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Запах балл                       | 0                    | 2                        |
| Цветность градус                 | без изменений        | не более 20 градусов     |
| Мутность единицы формазину       | менее 0,5            | не более 2,6 мутности по |
| Наличие осадка                   | отсутствует          | отсутствии               |
| pH единицы pH                    | 7,2 6-9              |                          |
| Перманганатная окисляемость мг/л | 2,8                  | 5,0                      |
| Железо мг/л                      | 0,09                 | 0,3                      |
| Марганец мг/л                    | менее 0,05           | 0,1                      |
| Хром мг/л                        | 0,01                 | 0,05                     |
| Никель мг/л                      | 0,01                 | 0,1                      |
| Медь мг/л                        | менее 0,01           | 1,0                      |
| Кремний мг/л                     | менее 0,1            | 10,0                     |
| Кадмий мг/л                      | менее 0,0005         | 0,001                    |
| Свинец мг/л                      | менее 0,001          | 0,03                     |
| Цинк мг/л                        | менее 0,1            | 5,0                      |
| Алюминий мг/л                    | менее 0,01           | 0,5                      |
| Молибден мг/л                    | менее 0,01           | 0,25                     |

Область применения:  
для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:  
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Арматура промышленная трубопроводная из стали, т.м.: "Danfoss", "Socla": клапаны обратные, типы: 337, 233; затворы обратные, типы: 635E, 635V; затворы дисковые поворотные, типы: SYLAX, EMARIS; краны шаровые, в том числе с ручным приводом типы: X3444, X3444B, X3444S, X1666, X2777, X3777, X3777B, X3777S, X3777V, X2900, X2900F, X3900, X3900B

соответствует ~~санитарно-эпидемиологическим~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~касающихся санитарно-эпидемиологических и гигиенических~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*

Иваненко А.В.

*[Handwritten signature]*

Заведующий отделом  
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

*[Handwritten signature]*

Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.