



ОКП РБ 25.99.29.530



ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВНЫЕ на PN1,6 МПа ПАСПОРТ

БФИП 635636.001 ПС

Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01.ТР043 033 00040. Срок действия до 02.07.2025 г.
Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01.ТР043 033 01 00007 Срок действия до 10.06.2026 г.
Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01.ТР043 033 01 00011 Срок действия до 12.08.2026 г.
Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01.ТР043 033 01 00020 Срок действия до 12.01.2027 г.

1 Описание

1.1 Головки соединительные пожарные напорные на PN 1,6МПа (далее головки или головки) применяются для установки на пожарных машинах, наружном и внутреннем пожарном оборудовании, предназначенных для транспортирования огнетушащих веществ по коммуникациям пожаротушения.

Головки ГР-50 АП устанавливаются только на пожарных кранах.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ I по ГОСТ 15150.

В условное обозначение головок входит тип головки (ГР); значение номинального диаметра – числовое значение, для головок с номинальным диаметром 65 два числовых значения – 65(70); обозначение материалов основных деталей (при применении различных материалов)-АП; номинальное давление – 1,6; обозначение области применения (ПМ – для наружных пожарных кранов и пожарных машин); климатическое исполнение – УХЛ I; обозначение настоящих ТУ.

Пример условного обозначения головки рукавной с номинальным диаметром 65: «ГР-65(70)-1,6 ПМ УХЛ I ТУ ВУ 500059277-036-2019».

То же с номинальным диаметром 50, основные детали из алюминиевого сплава и полимерного материала: «ГР-50 АП-1,6 УХЛ I ТУ ВУ 500059277-036-2019».

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные размеры и технические данные указаны на рисунке 1 и в таблице 1.




Рисунок 1. Головка напорная типа ГР.

Таблица 1

Наименование параметра	ГОЛОВКА			
	ГР-50	ГР-50 АП	ГР-65(70)	ГР-80
1 Диаметр номинальный, DN	50	50	65	80
2 Масса кг. не более	0,24	0,165	0,36	0,46
3 Основные размеры: D/D ₁ /d L/L ₁ мм	100/50,5/44,5 92/52,5		122/66/59 101/56	134/77/69 110/60
4 Момент силы при смыкании головок, Н·м	от 0,7 до 9,2 от 0,7 до 12,5 от 0,7 до 18,6			

2.2 Конструкция головок обеспечивает смыкаемость между собой и с головками других типов, одного номинального диаметра.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на заявленные технические характеристики головок

2.3 Материал основных деталей головок:

– АК7 или АК12 по ГОСТ 1583 или других алюминиевых сплавов, с физико-химическими свойствами не ниже, чем у вышеуказанных; (в условном обозначении не отражается);

– АК7 или АК12 по ГОСТ 1583 или других алюминиевых сплавов, с физико-химическими свойствами не ниже, чем у вышеуказанных, полимерные материалы (в условном обозначении АП);

– уплотнения – кольцо типа КН, изготовлено из термопластолоста (ТЭП) по действующему ТНПА

2.4 На головках нанесена следующая маркировка: товарный знак изготовителя; тип; номинальное давление (1,6 МПа); номинальный диаметр (числовое значение; для головок с номинальным диаметром 65 два числовых значения 65(70)); единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС); год выпуска, каждый последующий год обозначен точкой.

2.5 Срок службы – 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входит: головка и паспорт

Допускается комплектовать одним паспортом упаковочную единицу (ящик) по согласованию с заказчиком.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5 Свидетельство о приеме

Головки соединительные пожарные напорные ГР 50, 1,6 УХЛ I соответствуют СТБ 11.13.18-2010 и ТУ ВУ 500059277-036-2019 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

ОТК 58 ПРОФОРМ 0.4.
МЕСЯЦ.ГОД ИЗГОТ 10.2023
НОМЕР ПАРТИИ А 1023
КОЛ-ВО В ПАРТИИ 10000

(подпись)

6 Сведения об упаковке

Головки упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения – по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 По истечению срока службы головки не наносят вреда здоровью людей и окружающей среды.

7.2 Утилизация головок в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94,

факс (0152) 56-98-39, e-mail: sbuy-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей, указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.