



ПАСПОРТ

Термопреобразователь сопротивления, Тип МВТ Модификация 153

Код материала: 084Z6215



Тип средства измерения зарегистрирован в
Государственном реестре под № 45778-10.



Дата редакции: 27.04.2017

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Термопреобразователь сопротивления типа MBT 153.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", DK-6430, Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: "Danfoss (Tianjin) Ltd.", No 5, Fuyuan Road, 301700 Tianjin, Китай.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указывается этикетке термопреобразователя сопротивления в виде четырехзначного числа в формате XXYY, где XX обозначают неделю, YY – год выпуска.

2. Назначение изделия

Термопреобразователь сопротивления платиновый типа MBT 153 (далее - MBT 153) применяется для измерения температуры в различных отраслях промышленности.



3. Технические характеристики

Код спецификации	MBT 153-2002-0350
Диапазон измерения чувствительного элемента	-50 - 200 °C
Чувствительный элемент	Pt 100
Класс допуска	EN 60751 Class B
Диаметр гильзы, мм	6
Электрическое присоединение	Кабель
Схема подключения	четырёхпроводная
Материал встроенного кабеля	Силикон
Длина кабеля, м	3,50
Максимальная температура окружающей среды	200 °C

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- термопреобразователь сопротивления;
- упаковочная коробка;
- паспорт;
- инструкция.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и

региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Термопреобразователи сопротивления типа МВТ 153 не подлежат обязательному подтверждению соответствия. Имеется свидетельство об утверждении типа средств измерений ДК.С.32.004А №41461 дата выдачи 29.07.2015. Имеется экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам.
---	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие МВТ 153 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы МВТ 153 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.