

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003051.09.15

Дата 02. 09. 2015 г.

На основании заявления № 03154

от 28.08.2015

Организация-изготовитель: "L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l."

Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36 20877 Roncello (MB), Italy (Италия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А (Россия)

Наименование продукции: Звуко- теплоизоляционные материалы K-Fonik ST GK

Продукция изготовлена в соответствии: с Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Сертификат системы качества ISO 9001:2008, паспорт безопасности, этикетка, регистрационные документы, доверенность, контракт

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой изделия, изготовленные из резины

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №919/919-О-15-08 от 28.08.2015 г.

№ 063544

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	до 2
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0.01	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0.01	0,02
Стирол, мг/м ³	менее 0.001	0,002
Ксилол, мг/м ³	менее 0.01	0.1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.01	0.01
Толуол, мг/м ³	менее 0.01	0.3
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0.01	0.03
Напряженность электростатического поля, кВ/м	4,14	15,0

Область применения: Звуко- теплоизоляция вентиляционных установок, внутренних водостоков и канализации, трубопроводов, потолков, стен, полов, корпусов оборудования


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Звуко- теплоизоляционные материалы K-Fonik ST GK соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.

Мизгайлов А.В.