РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.В.00798**

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0017796

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,
ОГРН: 1022200554012, тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,
ОГРН: 1022200554012, тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Оросители спринклерные и дренчерные водяные и пенные
«SSP», SSU», «SP», «SU»
по ТУ 4854-112-00226827-2011 с изм. 1
(см.Приложение № 0015504)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 28.29.22.120
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13715 от 20.03.2017
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.
Схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИС19.К00309 от 12.09.2016
ОС СМК ООО «Новосибирский ЦСМ», № РОСС RU.0001.13ИС19,
ТУ 4854-112-00226827-2011 с изм. 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.03.2017 по 22.03.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Е.Н. Мизина (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — В.А. Тумаков (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЧС13.В.00798

(обязательная сертификация)

№ 0015504

Сведения о сертификате соответствия

ПРОДУКЦИЯ:

Оросители спринклерные и дренчерные водяные и пенные «SSP», «SSU», «SP», «SU»:
СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/P57(68,79,93,141,182).В3-«SSP-K80»;
СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/P57(68,79,93,141,182).В3-«SSU-K80»;
СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/P57(68,79,93,141,182).В3-«SSP-K115»;
СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/P57(68,79,93,141,182).В3-«SSU-K115»,
с термочувствительной колбой диаметром 3 мм или 5 мм;
ДУО0-РНо(д)0,42-R1/2/В1-«SP-K80»;
ДУО0-РВо(д)0,42-R1/2/В1-«SU-K80»;
ДУО0-РНо(д)0,60-R1/2/В1-«SP-K115»;
ДУО0-РВо(д)0,60-R1/2/В1-«SU-K115»
по ТУ 4854-112-00226827-2011 с изм. 1

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Е.Н. Мизина (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — В.А. Тумаков (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru