

ООО «ВАЛФ-РУС»

Тел. / факс: +7 (4922) 33-49-32
Тел.: +7 (4922) 40-05-35

Адрес: 600007, Россия, г. Владимир,
ул. 16 лет Октября, д. 1, оф. 25

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Тройник переходной VALFEX PP-R 80 SDR5 - 110/63/110
БЕЛЫЙ ТУ 2248-001-21088915-2015

НОМЕР ПАРТИИ: б/н

Кол-во: 36 шт.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: июнь 2022 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Для фитингов: - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм; - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм; - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Внутренний диаметр D1	109,9-0,7 мм; 62,5-0,6 мм; 109,9-0,7 мм	109,2 мм; 62,1 мм; 109,2 мм
2.2	Внутренний диаметр D2	108,5-0,7 мм; 62,1-0,5 мм; 108,5-0,7 мм	108,0 мм; 61,9 мм; 108,0 мм
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга: Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее	Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - не менее 1 час	Без разрушения

Заключение: Тройник переходной VALFEX PP-R 80 SDR5 - 110/63/110 БЕЛЫЙ соответствует требованиям ТУ 2248-001-21088915-2015, с учетом протокола заводских испытаний на герметичность комбинированных фитингов.

Дата выдачи паспорта: « 19 » июля 2022 г.



Генеральный директор

А.Н. Унгеров