

ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"

249192 г. Обнинск

Калужская область

пос. Кабицино д. 1

Отдел контроля качества:

Тел. (48439) 7-07-13

E-mail: info@agrigaz.ru



АЮ 64



ПАСПОРТ № 05

от 11.01.2011 г.

**ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ**

ОКП 22 9139 0491

Отвод 30°ПВХ 110 К ТУ 6-49-33-92

Партия № б/п

Количество

Дата изготовления: 2010 г.

Материал: ПВХ 5868 – ПЖ

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА


№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Размеры, мм:		
	- диаметр, мм	110+0,3	Соотв.
	- толщина стенки, мм	3,2 min	Соотв.
	- толщина стенки, мм	2,4 min	Соотв.
	- линейные размеры, мм	7,8 min	Соотв.
	- раструб, мм	110,4 + 0,5 120,6 -0,3 +0,7	Соотв. Соотв.
2	Сопrotивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	Соотв.
3	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	77	Соотв.
4	Стойкость к прогреву	Не должны иметь пузырей и поврежд. поверх., проникающих глубже чем на 20%, толщ. стенки	Соотв.
5	Водопоглощение, г/м ² , не более	40	Соотв.
6	Герметичность сборных узлов при давлении 49 кПа (0.5 кгс/см ²) в течение 15 мин	без признаков разрушения, течи в стыке	Соотв.

Гарантийный срок эксплуатации эксплуатации фасонных частей - два года с момента ввода строительного объекта в эксплуатацию.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Заключение Отдела контроля качества: части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб соответствуют ТУ 6-49-33-92.

И.О.Начальника Отдела контроля качества
М.П.

 / Е. Ю. Баранов/
Действительно с печатью Отдела контроля качества