

ОАО «Себряковский комбинат  
асбестоцементных изделий»  
403343 г. Михайловка Волгоградской обл.  
ул. Тишанская, 43  
Выдан «12» 10 2020.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 287

на тонкостенные хризотилцементные трубы для безнапорных трубопроводов  
БНТТ -2 150-ТУ 5786-008-00281571-2011

отгруженные в адрес

в документе №

А 988 ЕУ ВЧ

| № пар-тии | Кол-во труб |        | Результаты испытаний труб                                   |                        | Внешний вид   | Форма и размеры |
|-----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|           | шт.         | усл. м | Гидравл. давление при испытании на водонепроницаемость, МПа | Нагрузка при изгибе, Н |               |                 |
| 2167      |             |        | 0,4                                                         | 3900                   | Соответствует | Соответствует   |
| 218       | 630         | 2489   | 0,4                                                         | 3900                   |               |                 |
| 219       |             |        | 0,4                                                         | 3900                   |               |                 |
|           |             |        |                                                             |                        |               |                 |
|           |             |        |                                                             |                        |               |                 |
|           |             |        |                                                             |                        |               |                 |
|           |             |        |                                                             |                        |               |                 |
|           |             |        |                                                             |                        |               |                 |

Начальник ОТК (лаборатории):

п.у.ч.

Мастер контрольный ОТК:

п.у.ч.

