



ПАСПОРТ

Клапан

Регулирующий клапан СРК22 Dn32 Kvs16 Pn40

СРК22

ТУ 28.14.11-002-53598115-2022



1. Основные сведения об изделии

|                                       |                                                                                                                                           |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Наименование изделия               | Регулирующий клапан СРК22 Dn32 Kvs16 Pn40                                                                                                 | DN 32<br>PN 4,0 |
| 2.Обозначение изделия                 | СРК22 Dn32 Kvs16 Pn40                                                                                                                     |                 |
| 3.Документ на изготовление и поставку | ТУ 28.14.11-002-53598115-2022                                                                                                             |                 |
| 4.Изготовитель (поставщик), адрес     | ООО «ЦКО Групп», 121087, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Большая Филевская, д.8, к.1, этаж/помещ. 1/1, ком.2 |                 |
| 5.Заводской номер изделия             | СРК22 - №                                                                                                                                 |                 |
| 6.Дата изготовления                   |                                                                                                                                           |                 |
| 7.Назначение                          | предназначен для автоматического поддержания заданного давления/перепада давления рабочей среды путем изменения расхода                   |                 |

2. Сведения о материалах основных деталей

| №  | Наименование         | Основной материал, марка              |
|----|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | Корпус, крышка       | Ст40/Сталь 25Л                        |
| 2. | Шток, плунжер, седло | Сталь 95Х18/ Сталь 20Х13/ Сталь 20Х13 |
| 3. | Уплотнение штока     | Резино-фторопластовое                 |
| 4. | Уплотнение в затворе | Металл - РТФЕ                         |

3. Основные технические данные

| №   | Наименование параметра                                   | Значение    |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Диаметр номинальный, DN, мм                              | 32          |
| 2.  | Давление номинальное, PN, кгс/см <sup>2</sup> , (МПа)    | 40/(4,0)    |
| 3.  | Условная пропускная способность, Kvs, м <sup>3</sup> /ч  | 16          |
| 4.  | Допустимый перепад давления ΔP, МПа                      | 4,0         |
| 5.  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015, при ΔPисп=0,4 МПа | 0.03% Kv    |
| 6.  | Тип присоединения к трубопроводу                         | Фланцевое   |
| 7.  | Исполнение фланцев по ГОСТ33259-2015                     | В, тип 21   |
| 8.  | Рабочая среда                                            | Вода        |
| 9.  | Температура рабочей среды t°, °C                         | до +150 °C  |
| 10. | Направление подачи рабочей среды                         | Под плунжер |
| 11. | Ход штока, мм                                            | 15          |
| 12. | Масса клапана, кг                                        |             |

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя ТУ 28.14.11-002-53598115-2022

м.п. ОТК

ОТК

ЦКО ГРУПП

\* МОСКВА \*

4. Данные приемо-сдаточных испытаний

| Наименование, обозначение изделия                                                                            |                                 |                              | Заводской номер №         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Регулирующий клапан СРК22 Dn32 Kvs16 Pn40                                                                    |                                 |                              |                           |                        |
| Испытания                                                                                                    | Испытательная среда             | Давление испытательный, МПа  | Температура испытаний, °C | Результат испытаний    |
| На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | Вода по СТБ 1188-99             | P <sub>исп</sub> =4,5PN      | +15...25                  | Положительные          |
| На герметичность прокладочных соединений и сальникового уплотнения                                           |                                 | P <sub>исп</sub> =1,1PN, МПа |                           | Положительные          |
| На герметичность в затворе                                                                                   |                                 | ΔP <sub>исп</sub> =0,4 МПа   |                           | Положительные 0.03% Kv |
| На работоспособность                                                                                         | Регулировка органами управления |                              |                           | Положительные          |

5. Комплектность

| П.п                         | Обозначение (наименование) | Количество, шт.         |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Регулирующий клапан         | СРК22 Dn32 Kvs16 Pn40      | 1                       |
| Руководство по эксплуатации |                            | 1 экз. на партию до 5шт |
| Паспорт                     |                            | 1                       |

6. Гарантийные обязательства

Исполнитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации изделия не более 24 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре поставки.  
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не влекущих за собой ухудшения технических характеристик изделия (оборудования).

7. Отметка о введении в эксплуатацию

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Организация                   |  |
| 2. Дата введения в эксплуатацию. |  |
| 3. Должность, Ф. И. О.           |  |