

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.005506.12.14

Дата 29. 12. 2014 г.

На основании заявления № 06022

от 23.12.2014

Организация-изготовитель: **L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l.**

Адрес: **Via Leonardo Da Vinci, 36 20040 Roncello (MI), Italy (Италия)**

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "К-ФЛЕКС"**

Адрес: **143560, Московская обл., Истринский р-н, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А (Россия)**

Наименование продукции: **Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука с покрывным слоем K-FLEX
IN CLAD**

Продукция изготовлена в соответствии: **с Паспортом безопасности**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Паспорт безопасности, этикетка, регистрационные
документы, доверенность, контракт**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой изделия , изготовленные из вспененного
каучука**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
**протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №6245/6245-АСВ-14-12 от 25.12.2014 г.**

№ 059193

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	до 2
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м ³	менее 0.0005	0,002
Ксилол, мг/м ³	менее 0.001	0.1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Толуол, мг/м ³	менее 0.001	0.3
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0.001	0.03
Напряженность электростатического поля, кВ/м	1,7	15,0

Область применения: **Теплоизоляционные звукопоглощающие материалы**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий**


Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука с покрывным слоем K-FLEX IN CLAD**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.
подпись

Сафончикова С.Г.

Иваненко А.В.
Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.