



ООО «РТП»

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,  
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Арт.24552

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Отвод 50x45 МК "ELITE" ПП ТУ 4926-001-78044889-2005

НОМЕР ПАРТИИ: 050921

кол-во 5000 шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Сентябрь 2021г.

| № п/п | Наименование показателей                                           | Нормы по ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Результат испытания                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид.Маркировка.                                            | Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков.Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам. | Внешний вид и качество поверхности Редукции соответствуют контрольному образцу. Маркировка имеется. |
| 2     | Конструкция, размеры                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| 2.1   | Наружный диаметр                                                   | 50 <sup>+0,3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Соответствует                                                                                       |
| 2.2   | Толщина стенки                                                     | 1,8 <sup>+0,4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соответствует                                                                                       |
| 3     | Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при 135°C | Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, раковины, пузыри, вздутия, открытие линии спая потоков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соответствует                                                                                       |
| 4     | Коплектация ( резиновое уплотнение)                                | В комплект поставки должны входить фасонные части, уплотнительные кольца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1шт                                                                                                 |

**Условия хранения:** Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ32414 в проветриваемых навесах или помещениях. При хранении трубы и фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°C. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°C следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21 °C запрещена.

Запрещается складировать трубы и фитинги на расстоянии менее 1м. от нагревательных при-боров.

**Гарантийный срок:** Гарантийный срок составляет - 10 лет.

Заключение: Отвод 50x45 МК"ELITE" ПП (партия №050921) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

Старший контролер ОТК: 05.09.21



Смирнова М.Р.