




ПАСПОРТ

Комнатный термостат, Тип WT-D, Модификация

Код материала: 088U0622





Комнатный термостат типа WT-D применяется для управления системой водяных теплых полов. Обеспечивает регулирование комнатной температуры в соответствии с потребностями пользователя, энергосбережение и комфорт.

3. Технические характеристики

Исполнение	Встраиваемый в стену
Диапазон температурной настройки, С	5 - 35
Диапазон настройки температуры пола, С	20 - 45
Калибровка температуры, С	±10
Энергопотребление, Вт	2
Источник питания	85- 250 В 50/60 Гц
Максимальная индуктивная нагрузка на контакты	<1 А
Максимальная резистивная нагрузка на контакты	<3 А
Датчик температуры в комнате	NTC 100К точность: ±1%
Материал корпуса	ABS, негорючий
Класс защиты	IP30
Цвет корпуса	Белый RAL9010/Темно-серый RAL7024
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм	86 x 86 x 16.0 мм

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Термостат электронный типа WT-D;
- Инструкция;
- Упаковочная коробка.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Термостаты электронные типа WT-D сертифицированы в рамках Таможенного союза. Имеется сертификат соответствия ТС № RU C-DK.БЛ08.В.00204, срок действия с 17.08.2016 по 16.08.2021.
--	--

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие термостатов электронных типа WT-D техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы термостатов электронных типа WT-D при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.